

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Zielona Góra  
Miejski Zakład Komunikacji  
ul. Chemiczna 8  
65-713 Zielona Góra  
NIP: 973-100-74-58

tel.: 68 452 04 50-53  
fax.:68 452 04 55  
email.: jrp@mzk.zgora.pl  
adres strony internetowej:  
www.mzk.zgora.pl

Zielona Góra dnia 30 czerwca 2017 r.

### INFORMACJA NR III

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty Budowlane pn.: „**Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowych dla systemu stacji ładowania autobusów**” - znak sprawy: 9/UE/JRP/2017

Zamówienie planowane do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 jako część Projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”

#### I. SPROSTOWANIE INFORMACJI

Zamawiający zawiadamia, że dokonuje sprostowania treści Informacji nr II z dnia 28 czerwca 2017 r. w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z pkt. II wyżej wymienionej Informacji, Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) poprzez wprowadzenie w rozdziale I pkt. 2.1 Programu Funkcjonalno – Użytkowego nowego ppkt 1) o następującej treści:

*„Zasilanie stacji transformatorowej do planowanej inwestycji zaprojektuje i wybuduje Generalny Wykonawca zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. (inaczej ENEA), obiekt będzie zasilany z pola liniowego 15 kV w rozdzielni SN stacji transformatorowej GPZ Energetyków. Zamawiający przewiduje również zasilanie z Elektrociepłowni SA z rozdzielni RW 3 pole 8 6,3 kV. W związku z tym dostarczany transformator powinien obsługiwać 15 kV i 6,3 kV.”*

Jednakże z uwagi na omyłkowe wprowadzenie sformułowania „dostarczany transformator”, Zamawiający wyjaśnia, że zapis powinien brzmieć:

*„Zasilanie stacji transformatorowej do planowanej inwestycji zaprojektuje i wybuduje Generalny Wykonawca zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. (inaczej ENEA), obiekt będzie zasilany z pola liniowego 15 kV w rozdzielni SN stacji transformatorowej GPZ Energetyków. Zamawiający przewiduje również zasilanie z Elektrociepłowni SA z rozdzielni RW 3 pole 8 6,3 kV. W związku z tym dostarczona stacja transformatorowa powinien obsługiwać 15 kV i 6,3 kV.”*

#### II. ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dodatkowo na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) **Zamawiający, dokonuje zmiany treści SIWZ, poprzez zmianę:**

1. terminu składania ofert z 06 lipca 2017 r. do godz. 10:00, na 14 lipca 2017 r. do godz. 10:00.
2. terminu otwarcia ofert z 06 lipca 2017 r. do godz. 10:15, na 14 lipca 2017 r. do godz. 10:15.

Z uwagi na powyższe Zamawiający udostępnił na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ dokonane zmiany.

### III. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

W konsekwencji na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 2 Ustawy PZP, **Zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie** dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.

### IV. DODATKOWE INFORMACJE

**Zmiany są wiążące dla Wykonawców.** Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

Kierownik Zamawiającego:

Maria Patrzyłtas  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej  
tel. 68 452 04 50 wew. 78, tel. kom. 785 110 499

**DYREKTÓR** **MIASTO ZIELONA GÓRA**  
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra  
NIP 973-100-74-58  
*inż. Barbara Langner* **MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI**  
ul. Chemiczna 8, 65-713 Zielona Góra